



LEGENDA DE SIMBOLOS

|  |  |
|--|--|
|  | Cabo de string H12ZZ2-K seção 6 mm²  |
|  | Tubo corrugado para instalação subterrânea Ø50                                   |
|  | Canaleta de PVC 100x60   |
|  | Módulo fotovoltaico de 430 Wp tipo TRINA SOLAR TSM-430 NEG9R.28 ou equivalente   |
|  | Caixa de inspeção 60x60  |
|  | Quadro elétrico  |
|  | Ponto de variação de cota  |
|  | Inversor trifásico híbrido 400V tipo ZCS AZZURRO 3PH HYD10000 ZSS ou equivalente |
|  | Sistema de armazenamento de 5.8 kWh tipo ZCS AZZURRO WECO 5K3 XP ou equivalente  |

CONFIGURAÇÃO

|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| Inversor 1           | MPPT 1 | MPPT 2 |
| Módulos para strings | 8      | 8      |
| Strings em paralelo  | 1      | 1      |
| Inversor 2           | MPPT 1 | MPPT 2 |
| Módulos para strings | 8      | 8      |
| Strings em paralelo  | 1      | 1      |
| Inversor 3           | MPPT 1 | MPPT 2 |
| Módulos para strings | 8      | 8      |
| Strings em paralelo  | 1      | 1      |

NOTA

Os equipamentos e as dorsais existentes estão destacados na cor azul